



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Unità Operativa Complessa: **IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE**

Sede: Via del Molinello, 1 - 86039 Termoli (CB)

Direttore: f.f. Dott. Antonio Pesaturo

Spett.le **Signor SINDACO del Comune di Guardialfiera**

comune.guardialfieracb@legalmail.it

e, p.c. **alla GRIM ScaRL**
grimolise@pec.it

alla EGAM
egammolise@pec.it

all' ARPA Molise
Dipartimento Provinciale di Campobasso
arpamolise@legalmail.it

OGGETTO: Comunicazione non conformità acqua destinata al consumo umano nel comune di Guardialfiera (CB)

In riferimento alla nota Prot. n.118713/2024 del 06/11/2024 dell'ARPA Molise, relativa all'esito non conforme delle analisi sui campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati in data 29/10/2024 nel Guardialfiera (CB) c/o:

- Punto di campionamento: F. P. Loc. C. A. P.zza Jovine Codice IT4070027002

NON CONFORMITA' per superamento dei valori: **Batteri Coliformi.**

Chiede alla S.V. in qualità di Autorità Sanitaria Locale, di **IMPORRE il DIVIETO di utilizzo come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e dei locali, nonché di provvedere all'adozione di azioni correttive al fine di ripristinare i requisiti di potabilità dell'acqua destinata al consumo umano, come stabilito dal D.Lgs n.18 del 2023.**

Si resta in attesa di ricevere comunicazione delle determinazioni adottate in merito

IL DIRETTORE U.O.C.

f.f. Dott. Antonio Pesaturo